

在热处理厂的应用

1) 应用叙述:

油性的再循环冷却水用现有的砂滤器过滤效果差, 可把 3× 自清洗过滤器安装在砂滤池前面作被沙滤前的初滤。智能型控制器是一个用于此极好的一种, 因为 ss 的稠度总在变化。SS 的稠度变化范围是 67 PPM~200PPM。启动冲洗定时器从 16 分钟一次~2 分钟一次。

水的类型: 热处理生产线的冷却水

水流量: $120\text{m}^3/\text{L}$

污物含量: $67\text{Mg/L}\sim 200\text{Mg/L}$

要求的过滤水平: 715 微米, 90% 消陈率。

工作压力: 2.8kg/cm^2

2) 安装过滤器类型: 3X 自清洗过滤器。正常情况两个工作, 一个备用。

操作类型: 电子、液力、电液结合及气动。

3) 使用例图(见几张照片)